

## Condensadoras de Refrigeracion Infrisa **CARACTERISTICAS GENERALES** URDT



CAPACIDADES /RENDIMIENTO CONDENSADORAS URDT

MODELO	POTENCIAL NOMINAL HP	MODELO COMPRESOR	TEMPERATURA DE CONDESACION	RENDIMIENTO BTUS&HORAS x 1000					
		CANTIDAD		TEMPERATURA EVAPORACION ° F / ° C					
				0/-17.8	-5/-20	-10/-23.3	-20/-28.9	-30/-34.4	-40/-40
URDT-2200	22	4 DT-2200	100° F/ 37.8 °C	130.0	113.0	98.9	98.9	55.7	38.0
				32.8	28.5	24.9	18.9	14.0	9.6
				38.1	33.1	29.0	22.0	16.3	11.1
		1	130° F/ 54.4 °C	103	88.9	76.3	55.7	38.7	22.5
				26.0	22.4	19.2	14.0	9.8	5.7
				30.2	26.0	22.4	16.3	11.3	6.6
URDT-2700	27	6DL-2700	100° F/ 37.8 °C	162.0	143.0	125.0	95.2	69.5	46.5
				40.8	36.0	31.5	24.0	17.5	11.7
				47.5	41.9	36.6	27.9	20.4	13.6
		1	130° F/ 54.4 °C	128.0	111.0	95.4	68.3	44.9	23.0
				32.3	28.0	24.0	17.2	11.3	5.8
				37.5	32.5	28.0	20.0	13.2	6.7
URDT-3000	30	6DT-3000	100° F/ 37.8 °C	195.0	171.0	149.0	112.0	83.0	56.5
				49.1	43.1	37.5	28.2	20.9	14.2
				57.1	50.1	43.7	32.8	24.3	16.6
		1	130° F/ 54.4 °C	151	130	112	81.9	57.1	33.7
				38.1	32.8	28.2	20.6	14.4	8.5
				44.2	38.1	32.8	24	16.7	9.9
URDT -4400	44	4DT-2200	100° F/ 37.8°C	130.0	113.0	98.9	98.9	55.7	38.0
				32.8	28.5	24.9	18.9	14.0	9.6
				38.1	33.1	29.0	22.0	16.3	11.1
		2	130° F/ 54.4° C	103	88.9	76.3	55.7	38.7	22.5
				26.0	22.4	19.2	14.0	9.8	5.7
				30.2	26.0	22.4	16.3	11.3	6.6
URDT2-5400	54	6DL-2700	100° F/ 37.8°C	162.0	143.0	125.0	95.2	69.5	46.4
				40.8	36.0	31.5	24.0	17.5	11.7
				47.5	41.9	36.6	27.9	20.4	13.6
		2	130° F/ 54.4° C	128.0	111.0	95.4	68.3	44.9	23.0
				32.3	28.0	24.0	17.2	11.3	5.8
				37.5	32.5	28.0	20.0	13.2	6.7
URDT2-6000	60	6DT-3000	100° F/ 37.8°C	195.0	171.0	149.0	112.0	83.0	56.5
				49.1	43.1	37.5	28.2	20.9	14.2
				57.1	50.1	43.7	32.8	24.3	16.6
		2	130° F/ 54.4° C	151	130	112	81.9	57.1	33.7
				38.1	32.8	28.2	20.6	14.4	8.5
				44.2	38.1	32.8	24	16.7	9.9



**INDUSTRIAS**



Unicos en hacer uso extensivo  
del aluminio venezolano

**Oficina Caracas:** Calle Pedro Emilio Coll, Quinta Jeannette, Urb. Santa Mónica, Caracas-Venezuela. Telfs.: 058-0212-662.48.98 / 693.25.23 / 662.91.91/ Telefax: 661.66.45.  
**Planta:** Km 7, vía San Francisco de Yare, Estado Miranda-Venezuela. Telefax.: 058-0212 942.05.51 / 942.05.59 / 942.05.95 / 0239-515.41.54 / 222.98.80 / 222.99.76.

## Condensadoras de Refrigeración Infrisa CARACTERISTICAS GENERALES URDT



CARACTERISTICAS GENERALES URDT

MODELO	POTENCIAL NOMINAL HP	MODELO COMPRESOR	VAVULAS DE SERVICIO		DIMENSIONES GENERALES (MILIMETROS)		
		CANTIDAD	SUCCIÓN	DESCARGA	ALTO	ANCHO	PROFUNDIDAD
URDT-2200	22	4DT-2200	2-1/8.	1-3/8.	1482	1390	2920
		1	(Para soldar)	(Para soldar)			
URDT-2700	27	6DT-2700	2-1/8.	1-3/8.	1482	1390	2920
		1	(Para soldar)	(Para soldar)			
URDT-3000	30	6DT-2700 1	2-1/8. (Para soldar)	1-3/8. (Para soldar)	1482	1390	2920
URDT-4400	44	4DT-2200	2-1/8.	1-3/8.	1550	1780	3405
		2	(Para soldar)	(Para soldar)			
URDT-5400	54	6DT-2700	2-1/8.	1-3/8.	1650	1780	4270
		2	(Para soldar)	(Para soldar)			
URDT-6000	60	6DT-2700	2-1/8.	1-3/8.	1650	1780	4270
		2	(Para soldar)	(Para soldar)			



### INDUSTRIAS



Únicos en hacer uso extensivo  
del aluminio venezolano

**Oficina Caracas:** Calle Pedro Emilio Coll, Quinta Jeannette, Urb. Santa Mónica, Caracas-Venezuela. Telfs.: 058-0212-662.48.98 / 693.25.23 / 662.91.91/ Telefax: 661.66.45.  
**Planta:** Km 7, vía San Francisco de Yare, Estado Miranda-Venezuela. Telefax.: 058-0212 942.05.51 / 942.05.59 / 942.05.95 / 0239-515.41.54 / 222.98.80 / 222.99.76.

## Condensadoras de Refrigeración Infrisa **CARACTERISTICAS GENERALES** URDT



### ESPECIFICACIONES ELECTRICAS URDT

MODELO	MODELO COMPRESOR	VOLTAJE	AMPERAJE A PLENA CARGA	AMPERAJE CON ROTOR BLOQUEADO
	CANTIDAD	3 FASES	RLA	LRA
URDT-2200	4DT-2200	208 / 230	66	374
	1	460	33	187
URDT-2700	6DL -2700	208 / 230	80.8	456
	1	460	40.4	225
URDT-3000	6DT-3000	208 / 230	95.6	470
	1	460	47.8	235
URDT-4400	4DT-2200	208 / 230	66	374
	2	460	33	187
URTD2-5400	6DL -2700	208 / 230	80.8	450
	2	460	40.4	225
URDT2-6000	6DT-3000	208 / 230	95.6	470
	2	460	47.8	235



### INDUSTRIAS



Unicos en hacer uso extensivo  
del aluminio venezolano

**Oficina Caracas:** Calle Pedro Emilio Coll, Quinta Jeannette, Urb. Santa Mónica, Caracas-Venezuela. Telfs.: 058-0212-662.48.98 / 693.25.23 / 662.91.91/ Telefax: 661.66.45.  
**Planta:** Km 7, vía San Francisco de Yare, Estado Miranda-Venezuela. Telefax.: 058-0212 942.05.51 / 942.05.59 / 942.05.95 / 0239-515.41.54 / 222.98.80 / 222.99.76.